



NORMATIVIDAD

CERTIFICADO ISO 9001 - 2008

NORMATIVA RAS2000

	Cámara Séptica 1	Cámara Séptica 1	FAFA
Volumen Total (L)	1110	1040	1110
Volumen Útil (L)	1030	970	1030
Volumen para Gases(L)	80	70	80
Profundidad Útil (m)	1,3	1,3	1,3
Filtros Percoladores (un)	N/A	N/A	280
Ancho Total (m)	1,1	1,1	1,1
Largo Total (m)	2,2	2,2	2,2
Profundidad (m)	1,4	1,4	1,4

Nivel de saneamiento 15 - 18 personas

Material	_____	P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio).
Recubrimiento	_____	Gel Coat / Isoftálico
Material Interior	_____	Resina Poliéster Híbrida. Pre-acelerada, baja viscosidad y alto desempeño mecánico
Dureza Barcol	_____	40- 65 bar
Dimensiones del Pozo	_____	L : 236 - A: 126 - H:140